


BLOKI OPOROWE POD ZASUWY ŻELIWNE



$d_{nom.}$ śr. przewodu w mm	d cm	b cm	c cm
50	15	25	80-90
80	15	30	80-90
100	20	35	80-90
150	25	40	80-90
200	30	45	80-90
250	30	50	80-100

F.H.-U. Tomasz Stawski ul. Homarowa 15 Bydgoszcz

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej w Radziejowie - III etap

Treść rys.: BLOKI OPOROWE POD ZASUWY ŻELIWNE

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Inwestor: GMINA MIASTO RADZIEJÓW woj. kujawsko pomorskie

Projektant wod-kan:
Inż. Krystyna Stawska

Nr uprawnień:
NB-7210/229/78

Podpis, data:

Sprawdził wod-kan:
inż. Jerzy Stawski

Nr uprawnień:
KI-II-7342-57/97

Podpis, data:

Data: sierpień 2014

Skala

Numer rysunku: 5/III