



Instalację wykonać w tynku.
Osprzęt z tworzywa wtykowy, w pomieszczeniach gospodarczych wtykowy szczelny.
Typy opraw zgodnie z opisem na rysunku.
Przekroje przewodów oraz wielkości zabezpieczeń w/g schematu ideowego.

ochrona od porażeń:
samoczynne odłączenie w układzie TN-C-S



nadzór projektowanie
branża elektryczna
jarosław szczęsny

ul. Bojańczyka 20/22 m 1 87-800 Włocławek
nip 888-107-52-31; tel.: (054) 231-59-82, kom. 604 297 874
e-mail: el_jarek@interia.pl
konto: BPH Nr: 31106000760000326001404406

Obiekt: Przebudowa pomieszczeń budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie			
Adres: ul. Szkolna, Radziejów dz. nr 1244/2			
Inwestor: Gmina Miasto Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów			
Tytuł rysunku: Instalacja elektryczna			
Projektant: inż. Jarosław Szczęsny upr.: WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk spec.: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych KUP/IE/2445/01	Podpis:	Branża Elektryczna Data 18.05.2015	Skala 1:100 Nr rys. 1