



szczegółowy opis proponowanych prac oświetleniowych znajduje się w karcie doboru prac oświetleniowych

- L.1. lampa zewnętrzna typu latarnia do stałego oświetlenia placu, wys. 4,5m, LED, np.... lampy L1 zapalane włącznikiem zmierzchowym, lampy L1 zasilane z sieci miejskiej
- L.2. lampa zewnętrzna typu downlight wpuszczona w chodnik, najazdowa do podświetlenia zieleni i elewacji, LED, np... lampy L2 zapalane w budynku
- L.3. lampa zewnętrzna typu plafon zamontowana pod daszkiem nad wejściem do oświetlenia wejścia, LED, np... lampy L3 zapalana czujnikiem ruchu oraz 2 takie same lampy zamontowane pod dachem altany zapalane przełącznikiem w budynku biblioteki lub skrzyńce
- L.4. lampa zewnętrzna typu reflektor lub downlight do podświetlenia zieleni, LED, np... lampy L4 zapalane w budynku
- L.5. lampa zewnętrzna typu reflektor do stałego podświetlenia napisu "biblioteka", LED, np.... lampy L5 zapalane włącznikiem zmierzchowym

Wymiary należy sprawdzić przed rozpoczęciem wszelkich prac. Każdy materiał wyposażenia należy sprawdzić pod względem koloru, jednolitości, odchyłek i innych zgodnie z wytycznymi producenta przed zastosowaniem.

Rozmieszczenie lamp przedstawiono z domiarami, do sprawdzenia na budowie przed rozpoczęciem prac.

ELPROM PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTROTECHNICZNYCH 80-828 Gdańsk ul. Ogarna 26/2 tel: 58 718 83 01 503 78 06 23 www.elprom.org biuro@elprom.org		Branaż: ELEKTRYCZNA	
Investor: MIĘSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. FRANCISZKA BĘGINSKIEGO ul. Objęzdną 33, 88-200 Radziejów		Stadium: P.B.	
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU MIĘSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIEJOWIE Z MIĘJSCAMI POSTOJOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ: INSTALACJA ZEWNĄTRZNA ELEKTROENERGETYCZNĄ I WOD.KAN. ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY Dz.nr 460/2 i 460/3 obręb 0001, 041101, 1 Radziejów ul. Objęzdną 33, 88-200 Radziejów		Skala: 1:200	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Data: 01.2018	
Projektant: mgr inż. Małgorzata Bryćko-Krauz POMIĘ/0345/06		Nr rys. / nr rew. IV.8	
Opracowanie: inż. Bartosz Bednarczyk			
Sprawdzający: mgr inż. Jarosław Kapalka-Rec POMIĘ/0343/06			