



UWAGI:

1. Różne z projektu sprawdzać w terenie
2. Na skrzyżowaniach ruroci'gu z kablami elektrycznymi oraz teletechnicznymi, na kabie na^oo₂yc rury os^oonowe dwudzielne
- AROT 110 o d³ugoci L=1,5 m
3. W miejscach kolizji ruroci'gu z kablami i rurami prace prowadzić ręcznie
4. Ruroci'gi uk^oadać na podsypce piaskowej h = 10 cm
5. Wykopy zasypywać warstwami oraz zagęszczać do stanu pierwotnego.
6. Studnie w ulicach przykrywać w^oazem żeliwnym Ø600 typu ciękiego 25T
7. Studnie w trawnikach i chodnikach przykrywać w^oazem żeliwnym Ø600 typu lekkiego 5T

<div><div></div><div>87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94 tel.: 607200909</div></div>				
TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap. Profil do mapy 365.323.034.2				
TREŚĆ RYS.: Profil kanalizacji sanitarnej tłocznej - od S1 do Sps				
BRANŻA	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Andrzej Oleradzki	ABU-IX-6386-5 125/68 WK	03.2010r	SKALA
				Nr kolejny
OPRACOWAŁ	Andrzej Oleradzki	ABU-IX-6386-5 125/68 WK	03.2010r	Nr rysunku
				7,11