



Instalację wykonać na podstawach izolacyjnych.

Zwody poziome i pionowe (połączenie z rynnami)

wykonać drutem DFe 8 mm.

Zwody pionowe wykonać w rurce RVS 27 w warstwie izolacyjnej.

Uziom fundamentowy wykonać bednarką FeZn 30x4 mm.

Złącza kontrolne montować na wys. 1,4 m.

$R_z \leq 10 \Omega$

ochrona od porażień:
samoczynne odłączenie w układzie TN-C-S



nadzór projektowanie
branża elektryczna
jarosław szczęsny
ul. Bojańczyka 20/22 m 1 87-800 Włocławek
nip 888-107-52-31
tel.: (054) 231-59-82
604 297 874
e-mail: el_jarek@interia.pl
konto: BPH Nr: 31106000760000326001404406

Obiekt: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Publicznej Szkole Nr 1 w Radziejowie		
Adres: ul. Szkolna Radziejów dz. nr 1244/2		
Inwestor: Gmina Miasto Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów		
Tytuł rysunku: Instalacja odgromowa		
Projektant: inż. Jarosław Szczęsny upr.: WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk spec.: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych KUP/IE/2445/01	Podpis:	Branża Elektryczna
		Data 10.12.2012
Sprawdzający: inż. Edward Majchrzak upr.: 426/68 instalacje i urządzenia elektryczne KUP/IE/1479/01	Podpis:	Skala 1:200
		Nr rys. 4