
 studzienka kontrolno-pomiarowa

Istniejącą instalację należy zdemontować.  
Instalację wykonać drutem DFe 8 mm.  
Zwody poziome montować na podstawach izolacyjnych.  
Zwody pionowe wykonać w rurce RVS 28 w warstwie izolacyjnej.  
Należy wykorzystać istniejący uziom otokowy.  
Złącza kontrolne montować w puszkach kontrolno - pomiarowych w podłożu.

Rezystancja uziemienia  $R_z \leq 10 \Omega$

W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganej rezystancji wykonać dodatkowe uziomy prętowe.

ochrona od porażień:  
samoczynne odłączenie w układzie TN-C-S



**nadzór projektowanie**  
**branża elektryczna**  
**jarosław szczęsny**

ul. Bojańczyka 20/22 m 1 87-800 Włocławek  
nip 888-107-52-31; tel.: (054) 231-59-82, kom. 604 297 874  
e-mail: el\_jarek@interia.pl  
konto: BPH Nr: 31106000760000326001404406

Inwestycja:  
Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie i remont dachu, przebudowa elewacji przez zmniejszenie otworów okiennych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz kolorystyka budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie

Adres: ul. Objezdna 33, 88-200 Radziejów  
dz. nr 460/2, obr. Radziejów

Inwestor: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  
ul. Objezdna 33, 88-200 Radziejów

Tytuł rysunku: Instalacja odgromowa

|   |         |   |                                       |
|---|---------|---|---------------------------------------|
| Projektant:<br>inż. Jarosław Szczęsny<br>upr.: WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk<br>spec.: instalacyjno-inżynieryjna<br>w zakresie instalacji elektrycznych<br>KUP/IE/2445/01 | Podpis: | Branża<br>Elektryczna<br>Data<br>14.08.2015 | Skala<br>1:100<br>Nr rys.<br><b>1</b> |
|---|---------|---|---------------------------------------|