


Nr działki:

1253  
1262  
1263  
1264  
1265



- UWAGI:
1. Rzędne z projektu sprawdzić w terenie
  2. Na skrzyżowaniach rurociągu z kablami elektrycznymi oraz teletechnicznymi, na kable nałożyć rury osłonowe dwudzielne AROT 110 o długości L=1,5 m
  3. W miejscach kolizji rurociągu z kablami i rurami prace prowadzić ręcznie
  4. Rurociągi wykonać z rur PCV kielichowych łączonych na uszczelki gumowe.
  5. Rurociągi układać na podsypce piaskowej h = 10 cm
  6. Wykopy zasypywać warstwami oraz zagęszczać do stanu pierwotnego.
  7. Studnie w ulicach przykryć włazem żeliwnym Ø600 typu D 400
  8. Studnie w trawnikach i chodnikach przykryć włazem żeliwnym Ø600 typu D 125

9. W miejscach gdzie przykrycie rurociągu jest poniżej strefy przemarzania gruntu, rurociąg ocieplić warstwą keramzytu o grubości 20 cm i szerokości min 60 cm. Całość zabezpieczyć warstwą papy mineralizującej, również po bokach ocieplenia.
10. Spadek rur kanalizacyjnych przyłączy - wynikowy.
11. Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego.
12. Po ułożeniu rurociągów zainwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem wykopu.

NR DZIAŁKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	kd	L 1 [m]	L 2 [m]	L kd [m]	D1 [mm]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1253	S 64.1	111,40	108,83	108,93	110,20	5,00		2,50	160
1262	S 64.1	111,40	108,83	108,93	110,20	5,00		2,50	160
1263	S 64.2	112,62	110,05	110,15	111,42	5,00		2,50	160
1264	S 64.4	113,05	110,48	110,58	111,85	5,00		2,50	160
1265	S 64.5	114,32	111,57	111,67	113,12	5,00		2,50	160

P U H	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytmia 53/94					
	TEMAT: Kanalizacja sanitarna w ul. Żywna w Radziejowie PROFIL PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ PCV 160					
	TREŚĆ RYS.: PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE DO DZIAŁKI NR 1253, 1262 - 1265					
	BRANŻA	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA
	PROJEKTOWA?	Andrzej Oleradzki	ABU-IX-8386-5 125/88 WK	01.2006r		Nr kolejny
	KREŚLI?	Wojciech Kurlapski		01.2006r		Nr rysunku
OPRACOWA?	Wojciech Kurlapski		01.2006r			9.4