



LEGENDA:

1. Kocioł gazowy Prestige 75 Solo
- SL. Sygnalizator akustyczny SL32
- KN. Kanat nawiewny 20x18cm, sprrowadzić 30cm nad posadzkę
- KS. Kanat spalinowy DN100 MKKD
- KW. Kanat wywiewny DN160 MKD
- DEX12. Detektor gazu DEX12
- MD2. Moduł sterujący MD2
- MAG-3 DN50 - Zawór odcinający MAG-3 dn50 w szafce (minimalna odległość od okna 0,5m)
- PPR10+G6 - Punkt redukcyjno-pomiarowy+Gazomierz G6 wg. odrębnego opracowania

UWAGA

Przy urzqdzeniach gazowych odległość kurka odcinającego od urzqdzenia nie może być większa niż 1m.

KOSZT-BUD POTRZALEWSKI 87-800 WŁOCŁAWEK, UL. RZECZNA 4/7		RY.S. NR 2
WYMIENIENIE INSTALACJA GAZOWA		
ADRES INWESTYCJI: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - BIBLIOTEKA 88-200 RADEJÓW, UL. OBLĘDZNA 33 DZ. NR 460/2		SKALA 1:50
INWESTOR: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Im. F. Biedzińskiego 88-200 RADEJÓW, UL. OBLĘDZNA 33		30.11.2015
PROJEKTOWAŁ BRANŻA SANITARYJNA	mgr inż. Piotr Zalewski	
PROJEKTOWAŁ BRANŻA ELEKTRYCZNA	mgr inż. Jarosław Szczęsny	
PROJEKTOWAŁ BRANŻA BUDOWLANA	mgr inż. Robert Łuczak	