



LEGENDA:

PLANOWANE ROZBIÓRKI

UWAGI:

1) Ściany zewnętrzne parteru ocieplić styropianem EPS 70-040 fasada gr.14cm.

2) Ściany zewnętrzne części ogrzewanej piwnicy od poziomu 40cm ponad gruntem do połączenia z ociepleniem ścian parteru ocieplić styropianem EPS 70-040 fasada gr.14cm.

3) Ściany zewnętrzne części ogrzewanej piwnicy od poziomu 40cm ponad gruntem do zagłębienia 50cm poniżej terenu ocieplić styropianem ekstrudowany XPS gr. 14cm.

4) Ściany zewnętrzne części ogrzewanej piwnicy od zagłębienia 50cm poniżej terenu do poziomu ław fundamentowych ocieplić styropianem ekstrudowany XPS gr. 10cm.

5) Ściany zewnętrzne części nieogrzewanej piwnicy od poziomu 40cm ponad gruntem do połączenia z ociepleniem ścian parteru ocieplić styropianem EPS 70-040 fasada gr.10cm.

6) Ściany zewnętrzne części nieogrzewanej piwnicy od poziomu 40cm ponad gruntem do poziomu ław fundamentowych ocieplić styropianem ekstrudowany XPS gr.10cm.

7) Dach ocieplić styropapą EPS 035 gr. 16cm.

**PRZEKRÓJ A-A**

**SKALA 1:50**