

Radziejów dnia 01.03.2006 r.

**OPINIA NR 1103/2006**  
**dotycząca uzgodnienia dokumentacji projektowej**

Przedmiot uzgodnienia: Lokalizacja –sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Dla: **Urząd Miasta w Radziejowie**

Na zlecenie z dnia: 2006.01.27 znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2006.01.30

Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej **uzgadnia** lokalizację urządzenia – obiektu położonego:

**Powiat Radziejowski,**

**Miasto: Radziejów,**

**działki nr: wg zakresu**

Na podstawie Art 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

**UZGODNIENIE WAŻNE TRZY LATA OD DATY UZGODNIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM  
MAPOWYM W SKALI 1:500.**

Uwagi i zalecenia:

1. Obiekty budowane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wykonaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.
2. Inwestor i wykonawca robót winien prowadzić roboty w sposób wykluczający możliwość powstania awarii lub uszkodzeń sieci oraz armatury branzowej.
3. Inwestor i wykonawca robót ziemnych zobowiązany jest do ochrony znaków geodezyjnych umieszczonych na gruncie i będących w zakresie opracowania projektowego.
4. Wykonawca prac, w razie stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku lub zagrożenia przez niego bezpieczeństwa życia lub mienia, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Starostę.
5. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę przez właściwy terenowy organ administracji architektoniczno-budowlanej, natomiast nie rozstrzyga rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych projektu.
6. Nie przestrzeganie uwag i zaleceń PZUDP podlega sankcjom karnym wynikających z art. 48 pkt 6 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

Koncern Energetyczny „ENERGA S.A.” Oddział ZE Toruń-RE Radziejów

7. Przed rozpoczęciem zasadniczych prac ziemnych na wytyczonej trasie przebiegu urządzeń w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami energetycznymi należy odkryć przewody istniejące, bez użycia sprzętu zmechanizowanego. Odkrycie przewodów winno nastąpić pod nadzorem pracownika Zakładu Energetycznego.
  8. W trakcie budowy – układania urządzeń infrastruktury uzbrojenia podziemnego należy bezwzględnie zachować i respektować wymagane normą PN-76/E-05125 odległości w pionie oraz w poziomie od istniejących urządzeń energetycznych.
  9. Wszelkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych w związku z prowadzonymi robotami należy usuwać kosztem i staraniem wykonawcy robót lub inwestora budującego.
  10. Zachować odległość poziomą od posadowienia słupów energetycznych min. 0,8m.
  11. Roboty budowlane w pobliżu linii elektroenergetycznych napowietrznych prowadzić metodą tradycyjną bez użycia sprzętu mechanicznego.
  12. Na istniejących kablach energetycznych niskiego i wysokiego napięcia w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją zabudować rury ochronne dwudzielne.  
Powyższe wykonać pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Energetycznego w Radziejowie.
- TP S.A. Rejon Telek. Włocławek
13. Istniejącą sieć telekomunikacyjną podziemną - własność TP Obszar Telekomunikacji w Bydgoszczy zaznaczono na projekcie kolorem pomarańczowym, strefę ochronną dalekosiężnych kabli międzymiastowych kolorem czerwonym.
  14. Zastrzegamy możliwość występowania w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do naszych służb w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem.

Radziejów, dnia ...  
Referatu Budownictwa  
...  
mgr Witold Janiak



15. Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.
16. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi Wydział Utrzymania Sieci w Bydgoszczy (ul. C. Skłodowskiej nr 60/B; 85-733 Bydgoszcz; tel. 052-3759250, fax. 0-52 3489156) o rozpoczęciu prac, celem protokolarnego przekazania miejsc kolizyjnych i warunków ich odbioru.
17. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
18. TP S.A. Obszar Pionu Sieci w Bydgoszczy informuje że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
19. TP S.A. Obszar Pionu Sieci w Bydgoszczy zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z ewentualnym powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac.
20. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.

Zarząd Dróg Powiatowych Radziejów

21. Zachować odległości zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r art.43 DU.Nr 14 z dnia 14.03.1985r poz.60.
22. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do ZD-Radziejów, z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego, 14 dni przed przystąpieniem do robót.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

23. Dopełnić warunków zawartych w decyzji z dn.24.02.2006r ,nr:RDW-12/5360/4/2006.

K/O:

1. Zleceniodawca: 1 egz. proj. zagosp.
2. ZUD a/a . . . . .

Z up. STACIOSZY

inż. Dorota Zasada  
Przewodniczący Powiatowego Zespołu  
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam  
Radziejów, dnia .....

p.o. KIEROWNIK.....  
Referatu Budownictwa  
i Gospodarki Komunalnej

mgr Witold Janiak