



UWAGA:

1. Podane rzędnę wysokościowe góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
2. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
3. Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażać we wstęgi typu ciężkiego D 400
4. Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

P U H		Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94				
		TEMAT: Kanaalizacja sanitarna w ul. Wyzwolenia w Radziejowie cz2				
TREŚĆ RYS.: STUDNIA KANAŁIZACJI SANITARNEJ DN 1200 NR 5 30 - 5 36						
BRANŻA	IMIŹ NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:40
PROJEKTOWAŁ	Andrzej Oleradzki	ABU-IX-8386-5 125/88 WK	12.2005r	Nr kolejny		
KREŚLIŁ	Wojciech Kurłapski		12.2005r	Nr	rysunku	
OPRACOWAŁ	Wojciech Kurłapski		12.2005r	<div>4.4</div>		